



PROTOCOLO: 28323/2022

PROPRIETÁRIO: Baliza Empreendimentos Imobiliários Ltda.

VISTORIA do DEP

DEFERIMENTO referente à retenção pluvial

art. 40, inciso V da LC 2946/2016

Após VISTORIA da CRP – Caixa de Retenção Pluvial proposta, referente ao projeto especificado, fica atestado o deferimento do atendimento referente ao art. 40, inciso V da LC 2946/2016, estando de acordo com as exigências mínimas da DEP, com as seguintes características:

Volume da retenção: 21,00 m³

Dimensões: 4,00 x 3,50 m

Altura útil: 1,50 m

Tubo de entrada: Ø 300 mm

Tubo de saída: Ø 100 mm

Tubo extravasor: Ø 300 mm

Número do protocolo da Certidão de Conformidade: 572421/2019

Endereço: Rua Carlos Lanzer – Bairro Rondônia

Responsável técnico Execução: Eng. Vitor Pinheiro da Silva

Novo Hamburgo, 10 de maio de 2022



Ricardo Lucas Al-Alam
CREA/RS - 037488
Diretoria de Esgotos Pluviais